

## شهادة التنسيق

الموضوع : إمكانية إيصال التيار الكهربائي

رقم الشهادة : ٢٢٢٠٩٩٧٥٣

تاريخ الطلب : ١٠/١٠/٢٠٢٢

تاريخ الاعتماد : ١٢/١٠/٢٠٢٢

سعادة رئيس بلدية الشوقية ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نفيدكم بأنه تقدم لنا السيد / عادل بن عمر بصفر

برغبته الحصول على خطاب يبين إمكانية إيصال الطاقة الكهربائية للبناء الموضح على المخططات المقدمة منه وفي الموقع المبين ادناه

حسب طلب الترخيص الصادر منكم برقم وبتاريخ

المخطط رقم ١٥٨٠/٠ البلك ١ أرض ١٨٣٤

بدراسة الطلب اتضح ان المبنى مكون من عدد ٠ دور ومساحتها الاجمالية ٥٠٣٠ متر مربع ويحتوى على :-

- عدد ١٢ وحدة سكنية بأحمال ٤٧٠ أمبير

- عدد ٠ وحدة تجارية بأحمال ٠ أمبير

- عدد ٠ وحدة صناعية بأحمال ٠ أمبير

- عدد ٠ عداد خدمة بأحمال ٠ أمبير

### اجمالي أحمال المبنى ٤٧٠ أمبير

وحيث ان الاحمال الاجمالية للمبنى تزيد عن (١٦٦ ك.ف.أ)، فطبقا لدليل تقديم الخدمة الكهربائية رقم هـ ت و - ر م - ٠٠١ (ص ٣٥/٠٤)، فقد تم توقيع عقد مع المالك المذكور على تخصيص مساحة ٢.٥٠ م X ٤.٥٠ م لمعدات الشركة على ارض المبنى كما هو موضح على نسخة من المخطط المرفق والتي تقدم بها المالك إلينا وبدراسة إمكانية إيصال الخدمة الكهربائية للمبنى وجدنا انه يقع ضمن نطاق شبكة التوزيع الكهربائية وانه يمكن إيصال الخدمة اليه حسب خطة الشركة وبعد اكمال الاجراءات النظامية.

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا ،،،،،

ادارة كهرباء مكة المكرمة

التزم بمتطلبات الحصول على الخدمة الكهربائية وتطبيق العزل الحراري والالتزام بما ورد لتطبيقها

وعلى ان يكون موقع العدادات حسب ما تم توضيحه في خارطة المبنى واي تغيير في الموقع اتحمل كافة التكاليف المترتبة عليه.

اسم المالك : عادل بن عمر بصفر

التوقيع :

التاريخ :



\* هذا المستند وثيقة رسمية، طبعت عن طريق موقع الشركة السعودية للكهرباء الالكتروني.

\* أي كشط أو تعديل في هذا المستند يعتبر لاغياً.

\*صلاحية هذا المستند شهر من تاريخ الاعتماد.