

شهادة تنسيق إمكانية إيصال الخدمة الكهربائية

رقم الطلب	٢١٣٠٣٢٥٩٨	تاريخ الطلب	٢٠٢١/٠٥/١٦
-----------	-----------	-------------	------------

المكرم / ابراهيم بن عبدالله البيشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى رخصة البناء الصادرة برقم ٢٠٩٥٥٩٨٢١٤ وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨
للموقع الموضح بياناته كما يلي:

المدينة	الدمام	الحي	ضاحية الملك ف
رقم المخطط	٢٩٤	رقم البلوك	م١
رقم القطعة	٠٦٨٤	عدد الأتوار	٠
عدد الوحدات	٢	المساحة الإجمالية	١٦٩٨
إجمالي الأحمال (امبير)	١٤٠	الجهد المتاح	٤٠٠/٢٣٠

بيانات القواطع:

م	سعة القاطع	عدد الوحدات	مساحة الوحدة	وصف الكابل	نوع النشاط
١	٧٠	٢	٣٥١	٤ * ٥٠	سكني

يلتزم طالب الخدمة بما يلي :

- تحمل أي تكاليف فعلية تترتب على تغيير موقع العداد (العدادات) عن الموضح في مخطط الموقع العام المرفق بالرخصة أو إجمالي الأحمال.
- عدد العدادات المذكور بالشهادة مبدئي ويتم تحديد عدد العدادات بناء على رخصة البناء أو الطبيعة أيهما اقل.
- تطبيق العزل الحراري بمراحله الثلاث (جدران، أسقف، نوافذ) وفق كود البناء السعودي.
- في حالة اختلاف رخصة البناء عن المنفذ في الطبيعة بعد اصدار الرخصة، يتطلب تعديل رخصة البناء وإصدار شهادة تنسيق جديدة.
- يتحمل مالك العقار والمكتب الهندسي مسؤولية اختلاف نوعية البناء عن الرخصة بعد الانتهاء من الهيكل الإنشائي.
- جميع بيانات هذه الشهادة مطابقة لبيانات الرخصة الإنشائية أعلاه الواردة من منصة بلدي.